

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул. д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32, Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 62/ПВ

«22» февраля 2024 г.

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 23», 644041 г. Омск ул. Кирова, д. 20/2

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом - экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной, Костяной Дарьей Александровной – ведущим специалистом - экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории, Железняк Верой Александровной – главным специалистом - экспертом отдела эпидемиологического надзора

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 23», 644041 г. Омск ул. Кирова, д. 20/2

ИНН 5506028850

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" ст. 28 п.1.
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:
 - не обеспечено проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.п. 2.7.1, 2.7.4
 - обеспечить условия для просушивания одежды и обуви детей в приемных всех 13-ти групп - п. 3.1.3
 - не обеспечена отделка стен, потолков, пола помещений дошкольного учреждения согласно требованиям п.п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно нарушениям, изложенным в акте профилактического визита № 62/ПВ от 22.02.2024г.
 - не оборудованы кабинки к унитадам в туалетной старшей группы №8 - п. 2.4.6.2
 - имеются дефекты внутренней отделки процедурного кабинета и изолятора, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п.п. 2.5.2., 2.5.3.
3. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 4): п.822 раздел 8;
4. не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации): не привиты против дифтерии Ш.С.Н. (воспитатель), против кори Б.Н.Б.

(младший воспитатель), п. 64., СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 3648-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	17.02.2025г.
2	Обеспечить условия для просушивания одежды и обуви детей в приемных всех 13-ти групп - п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	17.02.2025г.
3	Обеспечить отделку стен, потолков, пола помещений дошкольного учреждения согласно требованиям п.п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно нарушениям, изложенным в акте профилактического визита № 62/ПВ от 22.02.2024г.	17.02.2025г.
4	Оборудовать кабинки к унитадам в туалетной старшей группы №8 - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	17.02.2025г.
5	Обеспечить направление на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию в течение 6 календарных дней с момента постановки пробы Манту детей с впервые выявленной положительной реакцией, не связанной с предыдущей иммунизацией против туберкулеза. Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п. 822 раздел 8;	17.02.2025г.
6	В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - Детский сад №23» обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок (предоставить документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации) Основание: п. 64. СанПиН 3686-21, п. 1.5. СП 3648-21; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;	17.02.2025г.
7	В БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - Детский сад №23» обеспечить внутреннюю отделку процедурного кабинета и изолятора в соответствии с требованиями СП Основание: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.п. 2.5.1., 2.5.3.	17.02.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 23»

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в письменной форме заказным почтовым отправление с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3-х дней с даты истечения срока исполнения предписания в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. Тел. 32-62-11

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

О.А. Плешкунова

(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист - эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Д.А. Костяная

(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

В.А. Железняк

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» февраля 2024 г.  Т.Г. Прокопьева

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «22» февраля 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).