

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 191/ПВ

«25» февраля 2025г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом - экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Ищенко Анной Николаевной

фамилия, имя, отчество инспектора -

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 23», 644041, Омская область, г. Омск, ул. Кирова, д. 20/2

ИНН 5506028850, ОГРН 1025501248794

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28:

- не обеспечено проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п. 2.7.4
- не исправен калорифер в бассейне- п. 2.7.1
- не обеспечены условия для просушивания одежды и обуви детей в приемных всех 13-ти групп - п. 3.1.3
- не оборудовано по периметру здания наружное электрическое освещение территории – установлено только 2 прожектора, отсутствуют прожектора с торцов здания –п. 2.2.1
- не обеспечена отделка стен, потолков, пола помещений дошкольного учреждения согласно требованиям п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции:
- в бассейне (в раздевалке- отслаивается покраска стен и откосов окон, в туалетной- трещины покраски потолка, плитка на стенах местами отсутствует, в ванном зале бассейна плитка на стенах отслаивается, местами- отсутствует, на полу мраморные плитки с трещинами, имеется уклон пола, по наружному краю чаши бассейна на стенках – трещины плитки, в коридоре у физкультурного зала линолеум с дефектами настила,
- на лестничном марше в блоке бассейна и физкультурного зала отслоение покраски потолка, на лестничном марше у групп №№ 10,13- на потолке и верхней части стен следы протекания кровли, отслоение покраски
- в музыкальном зале- на потолке типа Армстронг - желтые разводы
- в кабинете психолога- на стенах- бумажные обои
- в группе №3- в спальне на стенах отслаивается краска, в буфетной- на потолке отслаивается краска, в туалетной- на стенах в умывальной- трещины покраски

- в группе №8- в групповой- нарушена стяжка пола под линолеумом, не обеспечены ровные поверхности, в буфетной- отслаивается краска на стенах
 - в группе № 10- в групповой- линолеум изношен, в туалетной- трещины на стенах, отслоение краски
 - в группе №5 – в групповой линолеум изношен, имеются повреждения в виде отверстий, в буфетной- напольная плитка с трещинами, на стенах- плитка в зоне фартука- с трещинами, на стенах и потолке желтые разводы, на потолке отслоение штукатурного слоя, в туалетной- на стене- трещина
 - в группе №4 – в групповой линолеум изношен, имеются повреждения в виде отверстий, в спальне- швы линолеума расходятся и имеются разрывы, в спальне- трещина на 1 стене, в буфетной– трещины покраски стен, на потолке - желтые подтеки;
 - в группе №11 - в групповой линолеум изношен с дефектами в виде разрывов, в туалетной - отслоение покраски стен выше плитки, в зоне душевого поддона- отслаивается плитка
 - группа №9 (в буфетной – на стенах отслаивается плитка
 - в группе №1- в групповой- отслаивается краска на стенах, в буфетной- на потолке- желтые разводы
 - в группе № 13- отслаивается краска на стенах, в групповой- в верхней части- стен и на потолке желтые разводы, трещины покраски стен, в спальне- отслаивается покраска стен, в буфетной- в углу на верхней части стены и потолке- желтые разводы, в туалетной- на потолке и стенах отслаивается краска
 - в группе №2 – в тамбуре приемной- отслаивается покраска стен и потолка, в групповой- нарушена стяжка пола под линолеумом, имеются разрывы поверхности, в спальне- расходятся швы линолеума, в буфетной- плитка в зоне фартука отслаивается
 - в коридоре у складских помещений пищеблока напольная плитка имеет трещины
 - в постирочной (в стиральной и гладильной, кладовой белья - на потолке отслаивается краска)
- оконные рамы имеют трещины и расслоения, не открываются, что не позволяет проводить чистку оконных стекол, проводить проветривание помещений - на лестничном марше в блоке бассейна и физкультурного зала -1 окно с трещиной стекла - п.п. 2.7.2, 2,8.3, 2.11.7
- в группе №10- моечные ванны в буфетной имеют повреждения эмали в виде сколов- п. 2.4.6.2
- согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 24.02.2025г. №1222 ГД/Л и протоколу испытаний параметров освещенности № 397/ФФ от 21.02.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» - уровни искусственной освещенности в игровых 2-й младшей группы № 8, подготовительной группы № 11, средней группы № 9, логопедической группы № 4 не соответствуют гигиеническим нормативам – составляют 285-336 Лк вместо 400 Лк - п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ст.90, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	15.03.2026г.

	<i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в помещениях групп, залов, пищеблока, постирочной</i>	
2	Обеспечить исправную работу калорифера в системе вентиляции бассейна-п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: восстановить работу калорифера в системе вентиляции бассейна</i>	15.03.2026г.
3	Обеспечить условия для просушивания одежды и обуви детей в приемных всех 13-ти групп - п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить сушильные шкафы в приемных или в отдельном помещении или обеспечить сушильные устройства под шкафчиками в приемных групп</i>	15.03.2026г.
4	Оборудовать по периметру здания наружное электрическое освещение территории—п. 2.2.1 <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить с торцов здания наружное электрическое освещение</i>	15.03.2026г.
5	Обеспечить отделку стен, потолка, пола, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно замечаниям, изложенным в акте обязательного профилактического визита № 191/ПВ от 25.02.2025г., в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20: <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: в отсутствие детей провести ремонт стен, потолка, пола - материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств</i>	15.03.2026г.
6	Установить оконные рамы без трещин и расслоения, обеспечить их открывание для проведения чистки оконных стекол, проветривания помещений, устранить стекло с трещиной - на лестничном марше в блоке бассейна и физкультурного зала - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 <i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: заменить оконный блок, обеспечить стекла без трещин</i>	15.03.2026г.
7	- в группе №10- мочечные ванны в буфетной имеют повреждения эмали в виде сколов- п. 2.4.6.2	15.03.2026г.
8	- согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 24.02.2025г. №1222 ГД/Л и протоколу испытаний параметров освещенности № 397/ФФ от 21.02.2025г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» - уровни искусственной освещенности в игровых 2-й младшей группы № 8, подготовительной группы № 11, средней группы № 9, логопедической группы № 4 не соответствуют гигиеническим нормативам – составляют 285-336 Лк вместо 400 Лк - п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздел V п. 144 таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;	15.03.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 23» 644041, Омская область, г. Омск, ул. Кирова, д. 20/2

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены

например, акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведение работ по *устранению дефектов покраски стен и потолка* и т.п.

в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: **rpn@55.rospotrebnadzor.ru**, с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

В соответствии со ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

А.Н. Ищенко
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» февраля 2025 г.

(подпись)

Т.Г. Прокопьева
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____